



Lubin, 15/01/2019 r.

Gmina Miejska Lubin
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
NIP 692-22-53-959

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie
ul. Norwida 10
59-300 Lubin

tel. +48 76 746 83 30 fax. +48 76 746 83 30
e-mail: sp14@sp14.lubin.pl barbara.kuren@lubin-edu.pl
strona internetowa: sp14.lubin.pl
NIP:692-10-28-798,
Regon: 001321723

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na zakup, dostawę, montaż i instalację w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie”, mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na **zakup, dostawę, montaż i instalację trzech klimatyzatorów.**

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Dostawa 99 sztuk tabletów wraz z etui/okładkami na tablety

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213200-7 komputer tablet

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i instalacja trzech klimatyzatorów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39717200-3

Rodzaj zamówienia: dostawa

Wymagania techniczne, parametry:

2 klimatyzatory o mocy chłodniczej 7 kW,

1 klimatyzator o mocy chłodniczej 5,2 kW,

min. **7 lat gwarancji** producenta

warunkiem dostawy urządzeń jest posiadanie przez dystrybutora magazynu części zamiennych na Europę

termin realizacji zamówienia 7 dni

parametry do urządzeń **7kW** mocy chłodniczej:

- Wydajność nominalna - chłodzenie kW 7,0
- Wydajność nominalna - grzanie kW 7,3
- Poziom hałasu dB 27/34/40/46
- Roczne zużycie energii - chłodzenie kWh/rok 406





• Roczne zużycie energii – grzanie	kWh/rok	2367
• SEER	6,1	
• SCOP	4,0	
• Zasilanie	V/faza/Hz	220-240/1/50
• Jednostka wewn. wysokość	mm	325
• Jednostka wewn. szerokość	mm	1038
• Jednostka wewn. głębokość	mm	220
• Waga jedn.wewn.	kg	12
• Jednostka zewn. wysokość	mm	702
• Jednostka zewn. szerokość	mm	845
• Jednostka zewn. głębokość	mm	363
• Waga jedn. zewn.	kg	48,4
parametry do urządzenia 5,2kW mocy chłodniczej		
• Wydajność nominalna - chłodzenie	kW	5,2
• Wydajność nominalna - grzanie	kW	5,6
• Poziom hałasu	dB	22/33/37/42
• SEER	6,8	
• SCOP	4,2	
• Zasilanie	V/faza/Hz	230/1/50
• Jednostka wewn. wysokość	mm	325
• Jednostka wewn. szerokość	mm	980
• Jednostka wewn. głębokość	mm	225
• Waga jedn.wewn.	kg	10,5
• Jednostka zewn. wysokość	mm	554
• Jednostka zewn. szerokość	mm	800
• Jednostka zewn. głębokość	mm	333
Waga jedn. zewn.	kg	37,2

II. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Joanna Piękna - dyrektor
2. Barbara Kureń
3. Joanna Czapska


III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Zaproszenie do składania ofert zostało: Upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: www.sp14.lubin.pl
2. Umieszczono zapytanie w Bazie Konkurencyjności.

IV. WYBÓR OFERTY

Z powodów proceduralnych Zapytanie ofertowe nr 6 na zakup, dostawę, montaż i instalację trzech klimatyzatorów musiało zostać odwołane bez wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy do składania ofert w nowym zapytaniu ofertowym na dostawę, montaż i instalację trzech klimatyzatorów.





DYREKTOR SZKOŁY
Orule
mgr Joanna Piękna
15.01.2019
data i podpis

15.01.2019 *Kuciel*
data i podpis

KIEROWNIK
GOSPODARZY
Joanna Czapska
15.01.2019
data i podpis